

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №18 "АЛЕНКА"
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОГРН 1022600825136 ИНН 2612018488
357850, Россия, Ставропольский край,
Курский район, ст. Галюгаевская, ул. Моздокская, 19
№ 41 от 04 в 07 20 19 г.

Начальнику межрегионального
Отдела энергетического надзору
Кавказского управления
Белякову П.А.

Выполнение предписания № 2828-Р-ВП-А/1.7 от 07 июня 2019г.

МДОУ № 18 ст. Галюгаевская

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Устранение нарушений
1.	2.	3.
1	Не укомплектованы объекты (электроустановки), средствами защиты в соответствии с нормами комплектования	Средства защиты отправлены на поверку
2	Средства защиты и инструменты не подвергнуты лабораторным испытаниям в соответствии с действующими правилами	Заключен договор №50/06-03 от 21.06.2019г. на проведение испытаний средств защиты и инструмента
3	Руководителем учреждения не определено место хранения защитных средств	Определено место хранения в кабинете завхоза.
4	Не окрашены в черный цвет стальные заземляющие проводники, проложенные открыто	Окрашено черной краской.
5	У места ввода заземляющего проводника отсутствует опознавательный знак	Опознавательный знак установлен
6	Не разработана и не утверждена инструкция по охране труда оператора ПЭВМ	Инструкция разработана
7	Не пройдена проверка знаний лица, ответственного за электрохозяйство в соответствии с ПТЭЭП	Направлена заявка 17.06.2019г. на имя директора МУ «Центр ОУ» Поповой С.П. с просьбой о содействии в прохождении курсов по проверке знаний лица, ответственного за электрохозяйство в соответствии с ПТЭЭП
8	В вводном силовом щите на коммутационных аппаратах, не выполнены надписи с наименованием оборудования, к которому они относятся	Все необходимые надписи сделали.

/Заведующий МДОУ №18



Л.А.Колбина