



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕД П И С А Н И Е

07» июня 2019 г.

№ 2828 -Р-ВП-А/1.7

ст. Галюгаевская

17 час. 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**


Выдано: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №18«Аленка» Курского муниципального района Ставропольского края (ОГРН 1022600825136, ИНН 2612018488)

Предписание составлено: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Кавказское управление)

Лицо проводившие проверку: Конев Сергей Валентинович – государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления.

В процессе проведенной внеплановой выездной проверки, согласно распоряжению заместителя руководителя Кавказского управления М.И. Джанибекова от 31.05.2019 № 2828-Р-ВП-А/1.7, в присутствии: Колбиной Л.А. – заведующий МДОУ №18, Бескорцевой Т.Ю. – завхоза МДОУ №18, выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Не укомплектованы объекты (электроустановки),	ППиИСЗ прил.8	08.07.2019

	средствами защиты в соответствии с нормами комплектования		
2	Средства защиты и инструменты не подвергнуты лабораторным испытаниям в соответствии с действующими правилами	ПТЭЭП п.1.7.3	08.07.2019
3	Руководителем учреждения не определено место хранения защитных средств	ПП и ИСЗ п.1.2.1	08.07.2019
4	Не окрашены в черный цвет стальные заземляющие проводники, проложенные открыто	ПТЭЭП п.2.7.7	08.07.2019
5	У места ввода заземляющего проводника отсутствует опознавательный знак 	ПУЭ п.1.7.118	08.07.2019
6	Не разработана и не утверждена инструкция по охране труда оператора ПЭВМ	ПТЭЭП п.1.8.1	08.07.2019
7	Не пройдена проверка знаний лица, ответственного за электрохозяйство, в соответствии с ПТЭЭП	ПТЭЭП п. 1.4.20	08.07.2019
8	В вводном силовом щите на коммутационных аппаратах, не выполнены надписи с наименованием оборудования, к которому они относятся	ПТЭЭП п.2.5.3	08.07.2019

О выполнении предписания сообщить по адресу: 357506 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б, на имя начальника межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления П.А. Беякова по т/ф.(88793) 343459 или Email kavkaz@gosnadzor.ru . Копию направить на имя государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора С.В.Конева на Email sergey.konev.59@mail.ru до 09.07.2019 г.

На основании пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического

развития детей №18«Аленка» Курского муниципального района Ставропольского края предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Принять к сведению, что ч.1 ст.19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного
энергетического надзора
КУ Ростехнадзора



С.В.Конев

С предписанием проверки ознакомлен (а), копию предписания со всеми приложениями получил(а): Колбина Лариса Алексеевна – заведующий МДОУ №18
« 07» июня 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

