



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по Курскому району

управление надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по СК

357850 ст. Курская, ул. Моздокская, 70. тел. (8-87964) 5-55-48, fax 5-57-82, e-mail адрес, «Internet» kurskay 77 @ bk. ru  
номер телефона доверия Главного управления МЧС России по СК (8652) 39-99-99  
Южного регионального центра МЧС России(863) 240-66-10)..

Предписание № 59/01/47

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей МДОУ №18 Колбиной Ларисе Алексеевне.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курского и Степновского района по пожарному надзору Паршина Е.В. №74 от «29» ноября 2017года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 05 декабря 2017 года государственным инспектором Курского и Степновского района по пожарному надзору Срапян А.А., проведена внеплановая проверка МДОУ №18, расположенная ст. Галоговская, ул. Моздокская, 19.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Вами.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	не проводилась огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (п. 21 правил противопожарного режима в РФ, ст. 37 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.),	(п. 21 правил противопожарного режима в РФ)	15.08.2018	
2	не установлена система пожарной сигнализации которая обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальное выносное устройство оповещения (ч.7, ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.)	ч.7, ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г	15.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является

обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Курского и  
Степновского района

по пожарному надзору Срапян А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«05» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получила:  
заведующая МДОУ №18  
Колбина Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«05» декабря 2017 г.



(подпись)



(подпись)