



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по Курскому району
управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по СК

357850 ст. Курская, ул. Моздокская, 70. тел. (8-87964) 6-55-48, fax 6-57-82, e-mail адрес, «Internet» kurskay 77 @ bk. ru
номер телефона доверия Главного управления МЧС России по СК (8652) 39-99-99
Северо-Кавказского регионального центра МЧС России (8793) 39-99-99.

Предписание № 38/01/30

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

заведующая МДОУ №18 Колбина Лариса Алексеевна

во исполнение распоряжения начальника Курского района по пожарному надзору Аветикова А.Ю.
от «01» апреля 2016 года, № 38, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» 08 апреля 2016 года государственным инспектором Курского района по по-
жарному надзору Арутюнян Р.А. проведена проверка МДОУ №18 расположенного ст. Галюгаев-
ская ул. Моздокская, 19.

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного само-
управления)

совместно с заведующей МДОУ №18 Колбиной Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необ-
ходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему пожарной сигнализации которая обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения	(ч.7, ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.);	20.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Курского района
по пожарному надзору Арутюнян Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«08» апреля 2016 г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ №18
Колбина Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«08» апреля 2016 г.


(подпись)